

Finströms kommun
Att: Byggnadskontoret
Skolvägen 2
22 410 Godby

Objekt

Södra Längan / Finströms kommun
Skolvägen 2
Finström

Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder. Om problemen med inomhusluften kvarstår efter saneringen ska myndigheten kontaktas.

Ni rekommenderas att se över ventilationen så att den uppfyller landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (ÅFS 109/2008).

Motivering

Vid inspektion 15.10.2009 var Niklas Oriander, Solverig Gestberg och miljöskyddsinspektör Eeva Axelsson närvarande. Det konstaterades att ventilationsflödet var låg, varför det rekommenderas att se över ventilationen så att den uppfyller landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (ÅFS 109/2008). Generellt gäller att en arbetslokal ska ha ett undertryck med hjälp av frånluftsventilation. Ifall undertrycket blir för stort (t.ex. p.g.a. stängda friskluftsventiler) kan obehag upplevas.

En omfattande vattenläcka skedde i lokalen efter inspektionen, och saneringsåtgärder påbörjades och personalen flyttade till andra lokaler. Saneringen beräknas vara slutförd under sommaren 2010. Eftersom ärendet har ändrat karaktär efter den ursprungliga ansökan om inomhusluftutredning avslutas detta ärendet och om det finns behov för vidare åtgärder efter saneringen, kan Finströms kommun begära att ett nytt ärende öppnas.

Bakgrund

ÅMHM har på begäran av Finströms kommun gjort en inomhusluftundersökning av Södra Längan i Godby, Finström.

Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHM den 08.10.2009.

Avgift

120 euro enligt timdebitering á 20 euro i bilaga 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Eeva Axelsson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura