

Havsvidden Ab
Havsviddsvägen 90
22340 Geta

Objekt

Avloppsreningsanläggningar
Havsvidden Ab
Dånö by
Geta

Beslut

Havsvidden Ab föreläggs med stöd av 30 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd och gällande miljötillstånd ÅMH-Pn 41/08 att utföra följande åtgärder:

1. Havsvidden Ab ska tillse att reningsverkets utloppsledning placeras i enlighet med villkor 4 i gällande tillstånd. Åtgärden ska utföras senast 30.4.2010.
2. Provtagning av inkommande och utgående avloppsvatten för markbäddar och avloppsreningsverk ska utföras och kopia av resultatet av provtagningarna ska inkomma till ÅMHH senast 30.4.2010.
3. Provtagning av ytvatten i närheten av utsläppspunkten ska utföras i enlighet med villkor 10 i miljötillståndet och kopia av resultatet av provtagningarna ska inkomma till ÅMHH senast 31.7.2010.
4. Avser Havsvidden Ab att ta de befintliga markbäddarna ur drift och istället pumpa det avloppsvattnet till avloppsreningsverk ska Havsvidden Ab redovisa att den ytterligare belastningen av verket ryms inom verkets maximalkapacitet. Skriftlig redovisning ska inkomma till ÅMHH senast 30.4.2010.

ÅMHH kan förena ålägganden med vite med stöd av 30 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd.

Motivering

Vid inspektion den 30.9.2009 konstaterades att åtgärder enligt ovannämnda punkter 1-3 inte var utförda enligt miljö tillstånd ÅMH-Pn 41/08.

Utgående vatten från avloppsreningsverket är inte till fullo renat med avseende på bakterier vilket kan innebära en viss risk för olägenhet för människors hälsa i samband med bad i närhet av utsläpp av renat avloppsvatten. På basen av ovan nämnda risker föreskrivs i tillståndet krav gällande utsläppspunktens placering. Reningsverkets utloppsledning ska ledas ut i Själviken så att ledningens utlopp mynnar minst 50 meter norr om hamnpiren i enlighet med villkor 4 i tillståndet.

För att övervaka avloppsanläggningarnas funktion och reningseffekt åligger det Havsviddens Ab att årligen ta två prov på inkommande och utgående avloppsvatten från markbäddar och avloppsreningsverk i enlighet med villkor 9 i tillståndet.

För att säkerställa att inte utsläpp av avloppsvatten i den aktuella Själviken äventyrar badvattenkvaliteten vid anläggningens tillgängliga badplats ska Havsviddens Ab provta ytvatten minst en gång under sommaren i enlighet med villkor 10 i tillståndet.

Havsviddens Ab föreläggs med stöd av 28 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd att inkomma med handlingar som redovisar att aktuellt avloppsreningsverk inte överbelastas genom föreslagna uppkoppling av ytterligare avloppsvatten.

Bakgrund

Havsviddens Ab har 5.11.2008 beviljats miljö tillstånd ÅMH-Pn 41/08 för avloppsanläggningar på fastighet Norrhavs 2:107, Havsviddens 2:108 och Norrklint 2:1224, Dånö by i Geta kommun.

Enligt föreslagna åtgärder i inspektionsprotokoll Dnr:2009-1245-1 ska Havsviddens Ab utföra provtagning av avloppsvatten från markbäddar och avloppsreningsverk och kopia av analysresultat ska bifogas med årsrapporten.

Havsviddens Ab har i inskickad årsrapport för 2009 den 10.3.2010 uppgett att provtagning inte kunde utföras på grund av avsaknad av utgående avloppsvatten. Havsviddens Ab uppger även att den befintliga markinfilttringen avses upphöra. Avloppsvattnet som belastar infiltreringen kommer istället att ledas till avloppsreningsverk, dess placering redovisas i inskickad karta.

Havsviddens Ab har till ÅMHH ansökt om miljögranskning och erhållit godkännande Dnr: 2009-1296-6 om förlängning av hamnanläggningens befintliga stenpir och fördjupning av hamnen genom muddring och sprängning, enligt ansökan ska arbetet utföras under mars månad 2010. Ove Sirén vid Havsviddens Ab har muntligen via telefonkontakt den 19.3.2010 uppgivit att i samband med ovannämnda arbete avses utloppsledningen från befintligt avloppsreningsverk

läggas på sådant sätt att utsläppspunkten uppfyller de krav som föreskrivs i villkor 4 i tillstånd.

Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHH den 2.12.2009.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Ulf Simolin
Tillf. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning