

Verksamhet

Norra Ålands Avloppsvatten Ab
Norra Bruksvikens pumpstation

Beslut

Ärendet avslutas utan vidare åtgärder. Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 4 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd, miljöskyddslagen.

Motivering

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, fick in en anmälan om att det luktade avlopp inne i Bruksviken och att vattnet i viken såg avvikande ut. ÅMHM kontaktade Finströms kommunaltekniska Ab och de uppgav att de också hade fått information om problemet.

Orsaken till problemet var att det hade skett en bräddning från Norra Bruksvikens pumpstation, som en följd av att ena huvudsäkringen hade gått i pumpstationen och att samtliga pumpar därmed var ur drift. Larm hade inte distribuerats till mobiltelefoner och den externa lampan hade inte kontrollerats. Finströms kommunaltekniska Ab åtgärdade problemet genom att byta ut säkringen och tvångsköra pumparna för att tömma pumpbrunnarna. Till följd av utsläppet av avloppsvatten utförde Finströms kommunaltekniska Ab provtagning i Bruksviken och vid närliggande badstränder enligt ett provtagningsprogram i syfte att analysera bakteriehalten i vattnet. Analyssvaren rapporterades fortlöpande till ÅMHM. Norra Ålands avloppsvatten Ab, NAB, informerade även genom Finströms kommun med skyltar runt området om att bad avrådes under den första veckan efter att utsläppet hade skett.

Den 14.8.2019 mottog Finströms kommunaltekniska Ab en anmälan om ytterligare en misstänkt bräddning. Efter tillbudet byttes alla komponenter för huvudsäkringen ut, kommunen ökade tillsynsfrekvensen av pumpstationen samt bokade rengöring av ledningarna för att säkerställa deras funktion. Även provtagning utfördes i inre Bruksviken.

NAB sammanställde, genom Finströms kommun, en rapport över avloppsläckaget som även innehöll en förbättringsanalys. För att förebygga framtida tillbud kommer pumpstationen att inspekteras med jämna mellanrum. I syfte att minska effektbehovet hos pumparna och för att behålla flödeskapaciteten i ledningarna kommer även tryckledningarna att rengöras med jämna mellanrum. Därtill håller NAB på med en upphandling och utveckling av ett nytt övervakningssystem.

ÅMHHM bedömer att verksamhetsutövaren vidtog sådana åtgärder som rimligen kan krävas för att negativ miljöpåverkan undviks, undanröjs eller begränsas i enlighet med 4 § i miljöskyddslagen.

Bakgrund

Den 15.7.2019 inkom en anonym anmälan till ÅMHHM om att det luktade avlopp inne i Bruksviken och att vattnet såg avvikande ut.

Samtal till Finströms kommunaltekniska Ab den 15.7.2019.

Den 17.7.2019 inkom analysresultaten från provtagningen som utfördes den 15.7.2019.

Samtal till Finströms kommunaltekniska Ab den 18.7.2019.

Den 19.7.2019 inkom analysresultaten från provtagningen som utfördes den 17.7.2019.

Den 22.7.2019 inkom analysresultaten från provtagningen som utfördes den 18.7.2019.

Den 24.7.2019 inkom ett utkast till slutrapport.

Den 26.7.2019 åkte ÅMHHM ut och tittade på vattnet i Bruksviken, men kunde vid inspektionen inte observera spår av bräddningen.

Den 9.8.2019 inkom analysresultaten från provtagningen som utfördes den 19.7.2019.

Den 19.8.2019 inkom analysresultaten från provtagningen som utfördes den 9.8.2019.

Den 19.12.2019 inkom en slutlig rapport över avloppsläckaget från norra Bruksvikens pumpstation.

Avgift

225 €

För handläggning av beslutet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad timme enligt avgiftstabell 4 i Ålands landskapsregerings beslut (2018:99) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Mail och telefonsamtal 1 timme

Genomgång av analys svar och slutrapport 1 timme

Beslut om avslut 1 timme

Totalt 3 timmar

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Susanne Perander
Myndighetschef
Beslutande

Linda Siltala
Miljöskyddsinspektör
Beredande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura