

Verksamhet

Stiftelsen sjökvarteret i Mariehamn s.r
Mariehamn

Beslut

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) avskriver ärendet eftersom bevis på utsläpp av avloppsvatten till Slemmern från Stiftelsen sjökvarteret i Mariehamn s.r inte kunnat styrkas.

Motivering

I samband med att en avloppsutredning över Sjökvarteret i Mariehamn kom till allmän kännedom kopplades utsläpp från deras verksamhet ihop med problemen gällande EU-badstranden Mariebads dåliga bakteriella resultat de senaste åren. ÅMHM har inte kunnat verifiera eller styrka sambandet.

Baserat på den samlade bilden som framkommer i konsultrapporten konstateras problem med avloppsledningsnätet i Sjökvarteret vilka behöver åtgärdas. Enligt uppgifter har Mariehamns stads stadsfullmäktige fattat beslut om ett ekonomiskt stöd på 160 000 € till Stiftelsen sjökvarteret i Mariehamn s.r för ändamålet. Enligt stiftelsen har arbetet med upphandling påbörjats och målsättningen är att avloppet åtgärdas i höst eller senast i vår.

Sjökvarteret har kopplat om avloppet så att avloppsvatten pumpas direkt vidare från den otäta pumpbrunnen (PSK) till en annan pumpbrunn (PS1) längre bort från stranden. På detta sätt minimeras risken att avloppsvatten kan läcka ut tillbaka till Slemmern under inkommande sommar.

Bakgrund

Den 9.4.2025 blev en avloppsutredning över Sjökvarteret i Mariehamn allmän kännedom och i samband med detta uppstod frågeställningar från media. Stiftelsen sjökvarteret i Mariehamn s.r, genom Maria Sten-Lindqvist skickade in rapporten till myndighetens kännedom. ÅMHM hade löpande kontakt med stiftelsen initialt.

Den 9.4.2025 skickade Stiftelsen sjökvarteret i Mariehamn s.r avloppsutredning till ÅMHM.

Den 5.6.2025 verifierade Stiftelsen sjökvarteret i Mariehamn s.r att de erhållit ekonomiskt stöd (160 000 €) av Mariehamns stads stadsfullmäktige samt att upphandling är på gång med målsättningen att åtgärderna utförs i höst eller senast

våren 2026. Vidare hade tillfälliga lösningar vidtagits för att minimera eventuella läckage från avloppsledningarna tills renoveringen utförts.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Magnus Eriksson
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilaga

1. Besvärсанvisning