




Ålands Vindenergi Andelslag  
Hamngatan 8  
22100 MARIEHAMN



E-post 12.3.2009

**ANLÄGGNING AV SJÖKABEL I HAVET SÖDER OM ECKERÖ,  
ÅLAND, FÖRHANDSUTLÅTANDE**

Sjöfartsverkets Sydvästra Finlands farledsenhet avger följande utlåtande:

Enheten motsätter sig inte anläggandet av kabeln.

Kabeln får inte påverka djupgåendet i korsande farleder eller allmänt använda vattenvägar. Officiella farleder har ett i sjökorten specificerat djup. Till denna siffra bör läggas det officiella trallningsdjupet för ifrågavarande farled. Trallningsdjupet har bestämts i % av farledsdjupgåendet. I öppna vatten är det 20 %, inom skärgården 15 % och i hamnar normalt 10 %. Minimum reservdjupgående är dock alltid minst 60 cm.

I detta fall bör kabeln förankras eller tyngas ned vid passagen av farledsområdet.

Den ifråga varande kabeln passerar en officiell 7,3 m handels-sjöfartsfarled. Denna farled är dock inte mera i handelssjöfartens användning och djupet kommer i framtiden att minska till 3,0 m.

Den planerade kabeldragningen korsar även livligt trafikerade vattenområden. Ifall utläggandet av kabeln avsevärt påverkar sjötrafiken inom området, bör det meddelas allmänheten genom meddelande i lokaltidningarna.

Sjökablar får inte utläggas närmare en 150 meter från existerande, tunga (bojar) flytande sjömärken eller 50 meter från remmare (prickar).

Farledshållaren är inte ansvarig för skador vilka åstadkommit på kabeln, ifall ifråga varande kabel utsättes i närheten av flytande sjömärken.

Omedelbart efter utläggandet bör en koordinatförteckning samt en översiktskarta över kabelns position sändas till Sjöfartsverkets Västra Finlands farledsenhet i Åbo.


Kabeln bör utmärkas enligt Sjöfartsverkets direktiv.

Inom farledsenheten handhas frågan av överinspektör Peter Lindberg, tfn 020 448 6231, [peter.lindberg@fma.fi](mailto:peter.lindberg@fma.fi).

Farledschef

  
Marko Reilimo

Överinspektör

  
Peter Lindberg

PLi/SLu