

Från: Ted Waleij Slight <Ted.Waleij-Slight@amhm.ax>

Skickat: 2025-03-13 13:37

Till: Anders Sundblom <Anders.Sundblom@regeringen.ax>

Ämne: Begäran om komplettering - Miljötillstånd Hummelvik färjfäste - ÅMHM 2024-823

Hej Anders,

Som jag nämnde på telefon behandlar vi nu ert ärende om miljötillstånd för muddring och utfyllnad vid Hummelviks färjfäste, men ärendet behöver som sagt kompletteras med några punkter för att vi ska komma vidare:

1. Eftersom pålning ingår i listan av vattenverksamhet i frågan om tillståndsplikt skall ytan som pålas, i och med förlängningen av piren, räknas med som påverkad bottenyta för projektet. Vänligen specificera på karta eller ritning det område som ska pålas och den totala arealen som omringas av pålarna.
2. En kort beskrivning av muddringsmetoden eller muddringsmetoderna som ingår i projektplanen, exempelvis med grävmaskin från land, från pråm, sugmuddring, mekanisk muddring etc.
3. Karta eller kartor som visar fastigheter som ämnas användas för placering av muddermassor, samt ett inritat område för uppläggningsplats, dess areal och godkännande från fastighetsägaren. Om placering av muddermassor sker innanför spont i vatten efterfrågas en kort beskrivning av på vilket sätt spontens konstruktion förhindrar muddermassorna från att spridas till vattenmiljön. Om placeringen av muddermassor inte är möjlig att specificera innan ett miljötillstånd har givits finns möjligheten att formulera ett villkor i det eventuella miljötillståndet som säger att sökanden ska inkomma med efterfrågade detaljer om uppläggningsplatser till ÅMHM innan arbetet påbörjas, förutsatt att dessa uppläggningsplatser följer gällande lagstiftning.
4. Ett kemiskt provtagningsresultat som visar huruvida massorna som ska muddras kan anses vara förorenade eller inte. Om en sådan provtagning inte anses nödvändig efterfrågas en motivering till varför så är fallet.
5. En kort beskrivning av vilka muddringsarbeten och liknande som genomförts på platsen sedan tidigare.
6. En bekräftelse på att det är vattenområdet med fastighetsbeteckningen 941-404-876-1 som vattenarbetet skall utföras i, då detta saknades i ansökan.
7. Information om mellan vilka datum Allecos inventering av bottenområdet genomfördes.
8. En kort beskrivning med tidsangivelser gällande vilka tider på dagen som arbetet planeras utföras.

Vänligen inkom med er komplettering **senast 03.04.2025**. Svarstiden kan på begäran förlängas.

Om varken komplettering eller begäran om förlängd svarstid inkommit innan svarstidens slut kan ÅMHM efter detta datum behandla ärendet och fatta beslut, trots frånvaron av eventuella förklaringar och åsikter från den sökande. Vid beslut om avskrivning uppbärs en avgift som motsvarar handläggarens utförda arbetsinsats i ärendet, i enlighet med 8§ i Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för 2024. Taxan finns på <https://www.amhm.ax/avgifter>.

Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor.

Med vänlig hälsning,

Ted Waleij Slight
Miljöskyddsinspektör



Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Norragatan 17
AX-22100 Mariehamn

Direktnummer: +358 18 528 632
Växelnnummer: +358 18 528 600
Hemsida: www.amhm.ax