

MEDGIVANDE TILL BORRNING FÖR BERGVÄRME närmare än 10 meter från fastighetsgräns

I egenskap av ägare till fastigheten _____ har jag / vi inget

att invända mot att borrning för bergvärme på adressen _____

sker _____ meter från den gemensamma fastighetsgränsen.

☐ Jag har tagit del av situationsplanen som bifogats aktuell ansökan.

Skydds- avstånd

- Borrhål ska placeras minst 20 meter från befintliga energibrunnar vid vertikal borrning (borrning rakt ner). Detta för att minska risken att berget kylv ner för mycket på längre sikt, vilket kan hända ifall borrhålen placeras för tätt. Avståndet vid markytan mellan borrhål kan minskas genom att vinkla hålen ifrån varandra. Skyddsavståndet 20 meter ska då uppfyllas på en nivå under markytan som motsvarar 40 % av borrhålsdjupet.
- För att möjliggöra att såväl du som dina grannar ska kunna installera värmepumpar ska borrhålet placeras minst 10 meter från fastighetsgränsen. Om du vill placera det närmare gränsen krävs att ett godkännande inlämnas av den eller de grannar som berörs.
- Skyddsavståndet mellan en energibrunn och enskild borrhållad vattentäkt ska vara minst 30 meter.
- Energibrunnar närmare än 30 meter från en enskild avloppsanläggning ska placeras högre i terrängen än den enskilda avloppsanläggningen. Detta är speciellt viktigt i närheten av borrhållad vattentäkter eftersom borrning för bergvärme kan medföra ökad vattenrörlighet med avlopps-påverkan i vattentäkten som följd.

Jag / vi har informerats om gällande skyddsavstånd (se ovan) och att förestående borrning kan medföra begränsningar för upptagande av borrhål på min / vår egen fastighet.

Tid och plats:

Underskrift:

Namnförtydligande:

.....
.....
.....