



Dokumentnamn	Ärendenummer
Brev	MPN-03-21
Brevnummer	Datum
MPN 374	25.11.2003

Kraftnät Åland Ab
Jan Kahlroth
Pb 71
22 101 Mariehamn

Hänvisning

Ert miljötillstånd 09.09.2003.

Ärende

Rättelse av beslut

Enligt förvaltningsrättsliga principer ändras skrivelsen i villkorspunkt 3 och 12 under rubriken ”Villkor och åtgärdsförpliktelser” i beslutet från 09.09.2003 så att de får följande lydelse:

- 3) Bränslecisternerna skall invallas så att invallningen minst rymmer tio procent mer än bränslevolymen på den största cisternen i invallningen.
- 12) Mätning på avgaserna skall göras av ackrediterad mätinstans för att fastställa koncentrationen av följande:

kväveoxider (NO_x)
svaveldioxid (SO₂)
syre (O₂)
koldioxid (CO)
koldioxid (CO₂)
fukt (H₂O)
partiklar

Uppgifter om rökgasflödet och bränslets värmeenergi skall bifogas mätrapporten antingen dessa mäts, beräknas eller uppskattas. Mätningarna skall göras vid 75 % av märklast och i övrigt för drift normala förhållanden.

En mätning skall göras innan, eller i samband med att, anläggningen tas i drift och ytterligare en mätning skall utföras tidigast ett år innan nytt miljötillstånd söks. Däremellan skall mätning göras om förbränningsförhållandena ändras på ett ur utsläppsynpunkt relevant sätt som t.ex. vid ombyggnad. Mätresultat jämte dokumentation av mätmetoder och övriga relevanta omständigheter skall skickas till tillsynsmyndigheten.

I övrigt gäller Ålands miljöprövningsnämnds beslut från den 9 september 2003.

Besväransvisning bifogas.

Lars Janlöv
Ordförande

Peter Bernekorn
Miljöhandläggare