

## PRINCIPBESLUT FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV AVLOPPSANLÄGGNINGAR, 25 - 900 PE

Instruktioner och föreskrifter att beakta vid drift och underhåll av miljögranskningspliktiga avloppsanläggningar för 25 - 900 personekvivalenter (pe). Miljögranskning söks hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

1. Avloppsanläggningar ska skötas och underhållas så att de inte orsakar olägenhet eller medför negativ miljöpåverkan.
2. Verksamhetsutövaren ska regelbundet kontrollera anläggningens funktion. Vid behov ska anläggningens reningseffekt kunna påvisas t.ex. genom provtagning eller med hjälp av annan utredning.
3. Totalflöde per år ska kunna avläsas eller beräknas.
4. Slamavskiljare ska slamtömmas minst en gång per år eller oftare om behov finns och som rekommendation även slutna tankar. Slammet ska föras till godkänd mottagare.
5. Slutna tankar ska ha nivåalarm eller -indikator. Alternativt kan nivåkontroll eller annan kontroll- eller redovisningsåtgärd utföras och dokumenteras.
6. En beskrivning av avloppsanläggningen med aktuell bruks- och underhållsanvisning ska finnas tillgänglig vid anläggningen och kunna uppvisas på begäran.

Vid uppförande av ny eller ombyggd anläggning ska anläggningarna fotograferas och dokumenteras innan de byggs in eller täcks och dokumentationen ska sparas tillsammans med avloppsanläggningens bruks- och underhållsanvisning.

7. Verksamhetsutövaren ansvarar för drift och kontroll av anläggningar och anordningar och är skyldig att föra driftjournal. I driftjournalen ska antecknas:
  - mängden avloppsvatten som renats i anläggningen
  - slamtömmningar med datum, mängd och mottagare
  - kontroller och eventuella underhållsåtgärder
  - eventuella problem och larm m.m. samt när och hur de åtgärdats och av vemJournalen ska finnas tillgänglig vid anläggningen, kunna uppvisas på begäran och sparas i 5 år.
8. Allvarliga driftstörningar och utsläpp till miljön ska utan dröjsmål meddelas till ÅMHM.

Blanketten *Ansökan om miljögranskning av avloppsanläggning* finns att hämta på ÅMHM:s hemsida [www.amhm.ax](http://www.amhm.ax) eller från kansliet på ovanstående adress.

Frågor kring detta principbeslut riktas till:

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet  
Norrögatan 17  
AX-22100 Mariehamn  
Telefon: Växel (0)18 528 600